



Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Franciszka Ratajczaka

64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2

tel. 0-65-538-85-92, tel./fax. 0-65-538-84-89

NIP 697-19-09-986 Regon 000230214

e-mail: soswry@wp.pl adres strony: www.soswrydzyna.pl

SOSW-271/1/2015

Rydzyna, dn. 03.06.2015r.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rydzynie działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na wymianę okien w Oficynie Wschodniej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie.

W dniu 02.06.2015r. wpłynęło do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rydzynie pismo z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na wymianę okien w Oficynie Wschodniej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie . Zgodnie z art. 38, ust. 1,2 ustawy prawo zamówień publicznych

Pytania Wykonawcy

1. W SIWZ punkt III.1. do wymiany wskazane są okna w Oficynie Wschodniej. W przedmiarach natomiast wymienione są różne budynki, jednak nigdzie nie ma mowy o takim obiekcie. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź:

Oficina Wschodnia posiada połączone ścianami łączącymi budynki od nr 5 do nr 10.

Bud. nr 5 i część bud. nr 6 ma wymienione okna na nowe , natomiast pozostałe budynki wchodzące w skład Oficyny Wschodniej wymienione w SIWZ składają się na całość.

2. Proszę także o uzupełnienie zestawienia „Wzory okien przeznaczonych do wymiany” o wymiary i ilości okien , które mają być wymienione w tym postępowaniu. Bez tych danych nie ma możliwości przygotowania oferty.

Odpowiedź:

Wzory okien przeznaczonych do wymiany zawiera załącznik nr 2. Odpowiedz na dalszą część pytania zamieszczona jest w SIWZ w punkt.III.4.

3. Ponadto mowa jest o wyposażeniu nowej stolarki w nawiewniki higrosterowane. Proszę o określenie ich ilości (np. 1 nawiewnik na 1 okno)

Odpowiedź :

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót punkt. 2 Materiały, podpunkt 2.2, w dalszej części treści jest napisane „, Każde okno należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane z taśmą poliamidową”.

4. Okna posiadają podziały.

Czy podziały te mają być wykonane za pomocą szprosów tzw. Wiedeńskich (naklejanych na zewnętrzne szyby)?

Odpowiedź:

Szpros naklejany po obu stronach szyby. Odpowiedz na dalszą część pytania zamieszczona jest w SIWZ w punkt.III.4.

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
Krzysztof Sliwinski
mgr Krystyna Sliwinska