



Poznań, dnia 4 sierpnia 2015 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ.5595.226.1.2015

**P O S T A N O W I E N I E NR 226/2015**

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) w związku z § 16 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zmianami), po rozpatrzeniu **„Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku dawnej oficyny zamkowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy pl. Zamkowym 2 w Rydzynie”** w związku z przebudową obiektu, sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego Pana Jakuba Rzeźniczaka oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Andrzeja Wysokińskiego, z określonymi następującymi wskazaniem:

1. zachowaniem drewnianej klatki schodowej nieobudowanej i nieoddymianej bez wymaganej klasy odporności ogniowej o parametrach:
  - a) spocznik o minimalnej szerokości – 1,14 m;
  - b) biegi o minimalnej szerokości – 0,99 m;
  - c) stopnie o maksymalnej wysokości – 0,18 m;
2. zachowaniem dojścia ewakuacyjnego z I piętra o maksymalnej długości – 19,5 m;
3. zachowaniem drzwi z klatki schodowej o szerokości – 1,00 m;
4. zachowaniem drewnianych stropów bez wymaganej klasy odporności ogniowej;
5. zachowaniem poziomych dróg ewakuacyjnych zawężonych lokalnie do minimalnej szerokości – 0,75 m;

**wyraża się zgodę**

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach **„Ekspertyzy technicznej ...”**, tzn. w inny sposób niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

**pod warunkiem**

- wyposażenia całego obiektu dawnej oficyny zamkowej w system sygnalizacji pożarowej rozbudowany o sygnalizator akustyczno-optyczny i połączony z centralą umieszczoną w pomieszczeniu sekretariatu ( tj. budynku nr 2);
- wyposażenia wszystkich poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu co najmniej 5 lx;
- wyposażenia budynku w zwiększoną ilość gaśnic o 100 % w stosunku do normatywu;
- uodpornienia drewnianych elementów klatki schodowej środkiem ogniochronnym do stopnia trudno zapalności oraz obudowania od spodu biegów i spoczników płytami ogniochronnymi GKF 12,5 mm;
- umieszczenia w widocznym miejscu instrukcji postępowania na wypadek pożaru oraz materiałów informacyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczących sposobu bezpiecznej ewakuacji dzieci z budynku;
- wdrożenia odpowiednich procedur dla personelu w zakresie ogłaszania i prowadzenia ewakuacji dzieci z budynku ośrodka;

- przeprowadzania, co najmniej raz w roku szkoleń dla personelu o tematyce pożarnej ze szczególnym uwzględnieniem i omówieniem czynników mogących spowodować powstanie w budynku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
- pisemnego poinformowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie o wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowym postanowieniu;
- wykonania pozostałych zaleceń, o których mowa w „**Ekspertyzie technicznej...**” oraz wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

### Uzasadnienie

Pani Krystyna Śliwińska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie skierowała wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie w trybie § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) przedstawionych w „**Ekspertyzie technicznej...**” rozwiązań.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku biorąc pod uwagę zabytkowy charakter obiektu postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Wyposażenie całego obiektu oficyny w system sygnalizacji pożaru pozwoli na wykrycie pożaru we wczesnej fazie rozwoju, wdrożenie odpowiednich procedur w zakresie ogłaszania oraz prowadzenia ewakuacji dzieci z budynku usprawni przeprowadzenie szybkiej ewakuacji. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

### Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up. Zastępca Komendanta  
st. bryg. dr inż. Jerzy Ranecki

Otrzymują:

1. Pani Krystyna Śliwińska - Dyrektor  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie  
Pl. Zamkowy 2  
64-130 Rydzyna
2. KM PSP Leszno
3. aa.

Załącznik:

1. Ekspertyza techniczna z częścią graficzną i fotograficzną – 1 egz.
2. <http://www.edukacja.psp.wlkp.pl>