

UWAGI / GENERAL NOTES

- INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ PRZEVIDZIANO W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-S.
- INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ WYKONAĆ PRZEWODAMI YDY UKŁADANYMI W KORYTKACH, RURKACH PCV MOCOWANYCH DO STROPU LUB ŚCIANY ORAZ PODTYNKOWO
- JAKO SPOŚÓB OCHRONY PRZED PORĄŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM ZASTOSOWANO SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
- TRASY KABLOWE, ROZMIESZCZENIE OPRAW SKOORDYNOWAĆ Z POZOSTALYMI BRANŻAMI
- WYSOKOŚĆ MONTAŻU GNIAZD:
- KORYTARZE, POMIESZCZENIA PORZĄDKOWE +0,3m,
- GNIAZDA W POKOJACH +0,3m,
- GNIAZDA W SANITARIATACH +1,1m,
- POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH 0,3m.
- DLA ODPEŁYWÓW NIEZAKOŃCZONYCH GNIAZDEM W MIEJSCU WYPUSTU POZOSTAWIĆ ZAPAS KABLA PRZEWODU O DŁUGOŚCI 1M.
- DO GŁÓWNEJ SZYNY UZIEMIĄCEJ (ZACISKU), NALEŻY PRZYŁĄCZYĆ:
- PRZEWODY UZIEMIENIA OCHRONNEGO LUB OCHRONNO-FUNKCJONALNEGO,
- PRZEWODY OCHRONNE LUB OCHRONNO-NEUTRALNE,
- PRZEWODY FUNKCJONALNYCH POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH, W PRZYPADKU ICH STOSOWANIA
- METALOWE RURY ORAZ METALOWE URZĄDZENIA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODY ZIMNEJ, WODY GORĄCEJ, KANALIZACJI, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, GAZU, KLIMATYZACJI, METALOWE POWŁOKI I PANCERZE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH ITP.
- METALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU, TAKIE JAK NP. ZBRÓJENIA ITP
ORAZ POŁĄCZYĆ JĄ Z UZIEMIENIEM FUNDAMENTOWYM BUDYNKU.

LEGENDA

- GNIAZDO POJEDYŃCZE 16A/230V IP44
- ODPLYW 1-FAZOWY 230V
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY DWUBIEGUNOWY
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY JEDNOBIEGUNOWY
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY SCHODOWY
- CZUJKA RUCHU
- OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA 4x14W, IP20
- OPRAWA 2x26W, IP20/IP44
- KINKET
- OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
- OPRAWA AWARYJNA LED
- OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA
- ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

BIURO INŻYNIERSKIE ul. Leszczyńska 53d/4
64-115 Świąciechowa
 Michał Izydorek email: izydorek.michal@gmail.com
 tel: 502-721-715

PROJEKT BUDOWLANY

Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku
nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie

Temat :

BUDYNEK OŚWIATY

Nazwa rysunku : INSTALACJA SIŁY I OŚWIETLENIA - PARTER

SKALA : 1 : 50 Branża : ELEKTRYCZNA

Nr rys. : E.01 Lokalizacja : ul. Pi. Zamkowy 2 dz. nr 251/12, 64-130 Rydzyna

DATA : 07/2015 Inwestor : Socjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie
im. Franciszka Ratajczaka, ul. Pi. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

Projektant : Sprawdzający :

mgr inż. Włodzimierz Smykowski
upr. nr 235/80/Lo

Marek Balcerek
upr. nr 715/85/Lo

WYKAZ POMIESZCZEŃ

Lp	NAZWA POMIESZCZENIA	m ²
1	POCZEKALNIA	20,91
2	POM. ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH	7,82
3	POM. ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH	10,50
4	KOMUNIKACJA	7,76
5	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,86
6	POM. POMOCNICZE	5,27
7	MAGAZYNEK	5,45

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA:

- muszla klozetowa
- umywalka dla niepełnosprawnych
- zlew jednokomorowy
- podajnik ręczników
- pojemnik na zużyte ręczniki
- uchwyt pomocniczy uchylny
- uchwyt pomocniczy
- umywalka ze stali nierdzewnej z wyciąganą wylewką do poboru wody do celów porządk. - niskie posad.
- dozownik na płyn myjący
- szafa na sprzęt porządkowy

