

□ □ □ □ □ □



Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie,

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy ruchome, elementy wyposażenia stołarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad i okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyłów odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji

Schemat układu
oficyn zamkowych

OZNACZENIA:

- 1 Wentylator kanałowy Ø125, wydajność minimum 150 m³/h
- 2 Armatura wywiewny Ø125 mm


UMIAGA

Kanałki ze stali ocynkowanej, grubość ścianki minimum 0,6 mm

Klasa szczelności kanałowej D

Klasa szczelności kanałowej D

Kanałki izolowane termicznie, grubość izolacji minimum 40 mm

 <p>MONARCH <small>PRACOWNIA WOBECNA I REALIZACJA INWESTYCJI</small> MONIKA SZUMIELSKA</p>		<p>PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJA INWESTYCJI MONARCH MONIKA SZUMIELSKA ul. Karpinińskiego 16, 64-100 Leszno NIP 697-145-90-00 tel. 691 126 007 monikamulczynska@gmail.com</p>	
<p>TEMAT Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - - PRZEBUDOWA BUDYNKÓW NR 2 I 3 WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ZEWN. I WEWN. WODOCIĄGOWYCH I ELEKTRYCZNYCH - PROJEKT ZAMIENNY</p>		<p>ADRES INWESTYCJI Działka nr 251/12, gmina Rydzyna, powiat leszczyński, Jednostka Rydzyna-Miasto, obręb Rydzyna Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna</p>	
<p>INWESTOR Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna</p>		<p>RYZ. NR 13</p>	
<p>NAZWA RYS. BUDYNEK NR 3 - INSTALACJA WENTYLACYJNA RZUT PARTERU (PROJEKT ZAMIENNY)</p>		<p>PROJEKTANT mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK upr. bud. w specj. instal. do proj. nr WK/P/0362/POOS/11</p>	
<p>SPRAWDZAJĄCY inż. JAROSŁAW FLAMIER upr. bud. w specj. instal. do proj. nr WK/P/0286/POOS/07</p>		<p>SKALA 1:100</p>	
<p>DATA 03.2019</p>		<p>STADIUM OPERACJOW. PROJEKT ZAMIENNY</p>	
<p>NR STR.</p>			