



Projektowany hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny (hydrant 25):

- głębokość 150 mm
- wysokość, szerokość - 1025 x 795 mm
- wersja podtynkowa z ramką montażową
- obudowa ze stali grubości 1,0 mm
- kolor czerwony

Wyposażenie hydrantu:

- zawór hydrantowy (kulowy lub pokrętny) DN 25
- prądownica PW-25/D10 wg EN-671
- zwijadło kompletne wychylne o 180°
- wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 30 mb
- korpus i drzwi przystosowane do zawieszenia plomby
- szafa przygotowana do montażu gaśnicy do 4 kg
- gaśnica proszkowa 4 kg
- hydrant zgodny z normą PN-EN 671-1:2012 Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Część 1: Hydranty wewnętrzne z węzłem półsztywnym.

UWAGA - Hydranty montować podtynkowo, tak aby zawory odcinające hydrantów znajdowały się na wysokości 1,35 m \pm 0,1 metra od poziomu podłogi



PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJA
INWESTYCJI 'MONARCH' MONIKA SZUMIELSKA
ul. Karpińskiego 16, 64-100 Leszno
NIP 697-145-90-00
tel. 691 126 007
monikamulczynska@gmail.com

TEMAT **Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. -**
- PRZEBUDOWA BUDYNKÓW NR 2 I 3 WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ZEWN.I WEWN. WODOCIĄGOWYCH I ELEKTRYCZNYCH
- P R O J E K T Z A M I E N N Y

ADRES INWESTYCJI

**Działka nr 251/12, gmina Rydzyna, powiat leszczyński,
Jednostka Rydzyna-Miasto, obręb Rydzyna
Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna**

INWESTOR

**Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.
Franciszka Ratajczaka
Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna**

RYS. NR

6

NAZWA RYS.

**PROJEKTOWANY "HYDRANT 25"
(PROJEKT ZAMIENNY)**

BRANŻA
SANITARNA

PROJEKTANT
mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK
upr. bud.w specj. instal. do proj. nr WKP/0362/POOS/11

SPRAWDZAJĄCY
inż. JAROSŁAW FLAMER
upr. bud.w specj. instal. do proj. nr WKP/0286/POOS/07

SKALA
1:50

STADIUM OPRACOW.
PROJEKT
BUDOWLANY
ZAMIENNY

DATA
02'2019

NR STR.