



Poznań, dnia 7 kwietnia 2017 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ.5595.30.3.2017

POSTANOWIENIE Nr 30/2017

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy IM. FRANCISZKA RATAJCZAKA 64-130 RYDZYNA	
WPLYNEŁO	
dnia	10.04.2017
L.dz.	1009/2017 Ek

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 pkt. 10a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 603) w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422), po rozpatrzeniu wniosku wraz z „Ekspertyzą techniczną w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej dotyczącą stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka zlokalizowanego przy Placu Zamkowym 2 w Rydzynie”, sporządzoną przez rzeczoznawców: budowlanego Pana Jakuba Rzeźniczaka oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Andrzeja Wysokińskiego, z określonymi w pkt. 6.3 następującymi wskazaniem:

1. zachowaniem drzwi wyjściowych (od strony boiska):
 - o z budynku nr 5 o minimalnej szerokości – 1,14 m;
 - o z budynku nr 6 o minimalnej szerokości – 1,09 m;
 - o z budynku nr 7 o minimalnej szerokości – 1,14 m;
2. zachowaniem dwuskrzydłowych drzwi wyjściowych:
 - o z budynku nr 6 ze skrzydłem o minimalnej szerokości – 0,83 m;
 - o z budynku nr 7 ze skrzydłem o minimalnej szerokości – 0,68 m;
 - o z budynku nr 9 ze skrzydłem o minimalnej szerokości – 0,86 m;
3. zachowaniem w budynku nr 5 drewnianych stropów bez wymaganej klasy odporności ogniowej;
4. zachowaniem w budynkach nr 5, 6, 7 konstrukcji oraz przekrycia dachu bez wymaganej klasy odporności ogniowej;
5. zachowaniem w budynku nr 5 klatki schodowej o parametrach:
 - o bez wymaganej klasy odporności ogniowej;
 - o z biegami o minimalnej szerokości – 1,05 m;
 - o ze spocznikiem o minimalnej szerokości – 1,30 m;
 - o z niespełnionym warunkiem $2h+s$;
 - o ze stopniami o maksymalnej wysokości – 0,18 m;
6. zachowaniem w budynku nr 6 klatki schodowej o parametrach:
 - o bez wymaganej klasy odporności ogniowej;
 - o z biegami o minimalnej szerokości – 0,97 m;
 - o ze spocznikiem o minimalnej szerokości – 1,18 m;
 - o z niespełnionym warunkiem $2h+s$;
 - o ze stopniami o maksymalnej wysokości – 0,187 m;
7. zachowaniem w budynku nr 7 klatki schodowej o parametrach:
 - o z biegami o minimalnej szerokości – 1,10 m;
 - o ze spocznikiem o minimalnej szerokości – 1,28 m;
 - o ze stopniami o maksymalnej wysokości – 0,177 m;
8. zachowaniem w budynku nr 8 klatki schodowej o parametrach:
 - o z biegami o minimalnej szerokości – 1,09 m;
 - o ze spocznikiem o minimalnej szerokości – 1,14 m;

9. zachowaniem w budynku nr 9 klatki schodowej o parametrach:
 - o z niespełnionym warunkiem $2h+s$;
 - o ze stopniami o maksymalnej wysokości – 0,186 m;
10. zachowaniem na parterze i I piętrze budynku nr 5 i 6 korytarza o minimalnej szerokości – 1,35 m;
11. zachowaniem budynku z brakiem zapewnienia możliwości ewakuacji do innej strefy pożarowej w obrębie tej samej kondygnacji;
12. zachowaniem w budynku nr 8:
 - o z pomieszczenia nr 4 na parterze, dojścia ewakuacyjnego o maksymalnej długości – 11,34 m;
 - o z pomieszczenia nr 16 na parterze, dojścia ewakuacyjnego o maksymalnej długości – 17,67 m;
 - o z pomieszczenia nr 9 na piętrze, dojścia ewakuacyjnego o maksymalnej długości – 19,70 m;
13. zachowaniem w budynku nr 9 i 10 dojścia ewakuacyjnego o maksymalnej długości – 23,80 m;

po uwzględnieniu przyjętych następujących rozwiązań zastępczych, wskazanych w pkt. 6.4 „Ekspertyzy technicznej ...”:

1. wyposażenia przedmiotowego budynku w system sygnalizacji pożarowej połączony ze Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w sposób uzgodniony z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie;
2. wyposażenia dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu co najmniej 5 lx;

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach „**Ekspertyzy technicznej ...**”, tzn. w inny sposób niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Uzasadnienie

Pani Krystyna Śliwińska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie, skierowała wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422) przedstawionych w „Ekspertyzie technicznej...”.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu dokumentacji, postanowił zaakceptować przedstawione przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawcę budowlanego rozwiązania umożliwiające dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Wykonanie przedsięwzięć, o których mowa w treści „Ekspertyzy technicznej...” m. in. wyposażenie przedmiotowego budynku w system sygnalizacji pożarowej połączony ze Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w sposób uzgodniony

z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu co najmniej 5 lx, zapewni akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego budynku.

Uwzględniając wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Dodatkowo informuję, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyza techniczną ...”,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJ. WÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
mł. bryg. mgr Andrzej Bartkowiak

Otrzymują:

1. Pani
Krystyna Śliwińska
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka
Pl. Zamkowy 2
64-130 Rydzyna
2. KM PSP w Lesznie
3. aa

Załącznik:

1. Ekspertyza techniczna – 1 egz.