



Dotarcie 18 lutego 2010 r.

22

Poznań, dnia 20 października 2009 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ - 5595/128 - 1/2009

POSTANOWIENIE NR 128 - 1/2009

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zm.), po rozpatrzeniu „**Ekspertyzy technicznej w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej dotyczącej oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego części wschodniej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka znajdującego się w Rydzynie, Plac Zamkowy 2 w związku z jego przebudową i dostosowaniem do wymagań ochrony przeciwpożarowej**” sporządzonej przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Andrzeja Wysokińskiego oraz budowlanego Pana Henryka Plessnera, z określonymi wskazaniem:

- zachowaniem w budynkach nr: 5 i 7 drzwi wyjściowych o szerokości 1,14 m;
- zachowaniem w budynku nr 6 drzwi wyjściowych o szerokości 1,09 m;
- zachowaniem w budynku nr 6 dwuskrzydłowych drzwi wyjściowych o szerokości nieblokowanego skrzydła 0,83 m;
- zachowaniem w budynku nr 7 dwuskrzydłowych drzwi wyjściowych o szerokości nieblokowanego skrzydła 0,68 m;
- zachowaniem w budynku nr 9 dwuskrzydłowych drzwi wyjściowych o szerokości nieblokowanego skrzydła 0,86 m;
- zachowaniem w budynku nr 5 stropów bez wymaganej odporności ogniowej;
- zachowaniem w budynkach nr: 5, 6 i 7 przekrycia dachu bez wymaganej odporności ogniowej;
- zachowaniem w budynku nr 5 biegów i spoczników klatki schodowej o konstrukcji drewnianej;
- zachowaniem na parterze i piętrze w budynkach nr: 5 i 6 korytarza o szerokości 1,35 m;
- zachowaniem w budynku nr 5 biegu klatki schodowej o szerokości – 1,05 m;
- zachowaniem w budynku nr 6 biegu klatki schodowej o szerokości – 0,97 m;
- zachowaniem w budynku nr 7 biegu klatki schodowej o szerokości – 1,10 m;
- zachowaniem w budynku nr 8 biegu klatki schodowej o szerokości – 1,09 m;
- zachowaniem w budynku nr 5 spocznika klatki schodowej o szerokości – 1,30 m;
- zachowaniem w budynku nr 6 spocznika klatki schodowej o szerokości – 1,32 m z zwężeniem 1,18 m;
- zachowaniem w budynku nr 7 spocznika klatki schodowej o szerokości – 1,34 m z zwężeniem 1,28 m;
- zachowaniem w budynku nr 8 spocznika klatki schodowej o szerokości – 1,45 m z zwężeniem 1,14 m;

- zachowaniem w budynku 5 stopni klatki schodowej o szerokości 0,30 m;
- zachowaniem w budynkach nr: 6 i 9 stopni klatki schodowej o szerokości 0,29 m;
- zachowaniem w budynku nr 5 stopni klatki schodowej o wysokości – 0,180 m;
- zachowaniem w budynku nr 6 stopni klatki schodowej o wysokości – 0,187 m;
- zachowaniem w budynku nr 7 stopni klatki schodowej o wysokości – 0,177 m;
- zachowaniem w budynku nr 9 stopni klatki schodowej o wysokości – 0,186 m;

wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach „**Ekspertyzy technicznej ...**”, tzn. w inny sposób niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

pod warunkiem

- wyposażenia całego budynku w system sygnalizacji pożaru podłączony do stanowiska kierowania Komendy Miejskiej PSP w Lesznie;
- wykonania pozostałych zaleceń, o których mowa w ekspertyzie technicznej oraz wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

Uzasadnienie

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 21 sierpnia 2009 r. oraz złożonych wyjaśnień w dniu 21 września oraz 30 września a także 5 października 2009 r. biorąc pod uwagę ograniczenia konstrukcyjne budynku postanowił zaakceptować przedstawione przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Wykonanie proponowanych w „**Ekspertyzie technicznej...**” przedsięwzięć m.in. wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru poprawi stan bezpieczeństwa pożarowego budynku. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – Poznań ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan
Stefan Szmania
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
Plac Zamkowy 2
64-130 Rydzyna

Do wiadomości:

1. KM PSP Leszno
2. a/a.

Załącznik:

1. Ekspertyza techniczna – 27 str.
2. Część graficzna – 15 str.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Wojciech Mendelak