

GRUPA	GSU	Q1.1		Q1.2	Q1.3	Q1.4	Q1.5	Q1.6	Q1.7	Q1.8	Q1.9	FS	---	F2.1	—
NR	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
NAZWA OBWODU	POŁĄCZENIE SZYNY UZIEMIAJĄCEJ Z INSTALACJĄ UZIOMU	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY	ZASILANIE ZE ZŁĄCZA RG/ZK-P	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T1+T2/12,5kA	LAMPKA SYGNALIZACYJNA LED CZERWONA ŻÓŁTA ZIELONA	STUDNIA ST4	STUDNIA ST7	REZERWA ZASILANIA	REZERWA ZASILANIA	REZERWA ZASILANIA	REZERWA ZASILANIA	ZEGAR ASTRONOMICZNY	STEROWANIE ZAŁĄCZANIEM CEWKI STYCZNIKA	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
MOC	---	3,00kW		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,5kW	1,5kW
PRĄD	---	4,60A		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,3A	2,3A

BUMAG electric
ul. Okrężna 10
64-100 Leszno
GSM: 726 726 252
e-mail: info@bumag.pl

TEMAT

Budowa instalacji oświetlenia bieżni w ramach zadania "Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego"

ADRES INWESTYCJI

działka nr: 251/12; 251/4; 251/6
obręb ewid.: 301304_4 Rydzyna
jednostka ewid.: 0001 Rydzyna

INWESTOR

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka
Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

NR RYSUNKU	NAZWA RYSUNKU
IE.02	Schemat ideowy złącza ZG

BRANŻA ELEKTRYCZNA	PROJEKTANT mgr inż. MARIUSZ GIERA upr. bud.w specj. do proj. b/o WKP/0241/POOE/15	SKALA 1:—
		STADIUM PT
BRANŻA ELEKTRYCZNA	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. JAKUB DANEK upr. bud.w specj. do proj. b/o WKP/0191/POOE/17	DATA 07.2024
		NR STRONY ---