


Uwaga !

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie,

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy ruchome, elementy wyposażenia stolarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasad i okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji



OZNACZENIA:

- 1 Wentylator kanałowy Ø125, wydajność minimum 200 m³/h
- 2 Anemostat wywiewny Ø125 mm
- 3 Wentylator łazienkowy sufitowy DN100, wydajność minimum 50 m³/h

UWAGA

- Stosować kanały wentylacyjne ze stali ocynkowanej, grubość ścianki minimum 0,6 mm
- Klasa szczelności kanałów wentylacyjnych D
- Kanały wentylacyjne izolować termicznie, grubość izolacji minimum 40 mm

BIURO INŻYNIERSKIE MICHAŁ IZYDOREK SP. Z O.O.

Adres biura: ul. Okreżna 10; 64-100 Leszno
ul. Leszczyńska 53d/4 tel: 502-721-715
64-115 Świeciechowa email: mizydorek@biuroinzynierskie.net

PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ SANITARIATÓW
W RAMACH ZADANIA: OCHRONA ZABYTKOWYCH OFICYN SÓSW
IM. F. RATAJCZAKA W RYDZYNIE POPRZECZ BUDOWĘ SYSTEMU ODPROWADZANIA
Temat : WÓD OPADOWYCH ORAZ PRZEBUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ

RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACYJNA PROJEKT ŁAZIENEK NR 6, 7, 10

Nazwa rysunku :

SKALA : 1:50	Branża : INSTALACJE SANITARNE
Nr rys. : S.07	Lokalizacja : Działka nr 251/12, gmina Rydzyna, powiat leszczyński Jednostka Rydzyna-Miasto, obręb Rydzyna Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna
DATA : 11-2023	Inwestor : Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka, Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

Instalacje sanitarne - Projektant
mgr inż. Łukasz Kaczmarek
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności instalacyjnej
WKP/0362/POOS/11

Instalacje sanitarne - Sprawdzający
inż. Jarosław Flamer
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności instalacyjnej
WKP/0286/POOS/07

STADIUM OPRAWOWANIA:

PT